

Udskriftsdato: 13. december 2025

KEN nr 9193 af 23/03/2021 (Gældende)

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud til virksomheden om at foretage en konstruktionsberegning for stilladset på byggepladsen. (Andre tekniske hjælpemidler - stilladser, stiger)

Ministerium: Social- og Boligministeriet

Journalnummer: 20-31364

Arbejds miljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud til virksomheden om at foretage en konstruktionsberegning for stilladset på byggepladsen. (Andre tekniske hjælpemidler - stilladser, stiger)

Resume

Arbejds miljøklagenævnet vurderede, at der skulle foreligge en konstruktionsberegning af det opstillede stillads, der indeholdt en specifikation over den påtænkte opstilling. Konstruktionsberegningen skulle indeholde en styrke- og stabilitetsberegning.

Nævnet lagde vægt på, at stilladset ikke var opsat efter standardopstillingen, idet der var anvendt forskellige delkomponenter.

Nævnet lagde også vægt på, at virksomheden ikke havde foretaget en konstruktionsberegning af stilladset.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

I har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af den 24. juni 2020 om at foretage konstruktionsberegning.

Arbejds miljøklagenævnet har nu afgjort sagen på møde den 3. december 2020.

Resultatet er:

- Arbejds miljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 24. juni 2020 med påbud til jer om at foretage en konstruktionsberegning for stilladset på byggepladsen [adresse udeladt].

Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Arbejdstilsynet.

På de næste sider kan I læse mere om afgørelsen.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Arbejds miljøklagenævnet vurderer, at der skal foreligge en konstruktionsberegning af det opstillede stillads på [adresse udeladt], der indeholder en specifikation over den påtænkte opstilling. Konstruktionsberegningen skal indeholde en styrke- og stabilitetsberegning.

Hvad er afgørende for resultatet

Nævnet lægger til grund, at [navn udeladt], på byggepladsen [adresse udeladt], havde opstillet stillads langs facaden.

Nævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 22. juni 2020 konstaterede, at stilladset ikke var opsat efter standard opstillingen, idet der var anvendt forskellige delkomponenter. Stilladset var bl.a. sammensat af Layher søjle stillads, MJ Combi dele, Herfølge Konkursbjælke og Haki traller.

Nævnet lægger også vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at virksomheden ikke havde foretaget en konstruktionsberegning af stilladset.

Nævnet er opmærksom på, at virksomheden den 24. juni 2020 har frembragt konstruktionsberegning fra sagkyndig. Det fremgår af konstruktionsberegningens sammenfatning, at der skal udføres følgende tilbygninger til stilladset:

- Monteres tværbjælker, så den indbyrdes afstand er max. 2,0 m
- Monteres forstærkede horisontaler i tværretningen i niveau med dæklagene.
- Traller ombyttes til stål / staludæk på langs.
- Konsol 0,39 monteres indvendigt.

Om reglerne

Det følger af arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes, så de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det følger af reglerne om stilladser, at hvis stilladset ikke er opstillet i en standardopstilling efter den pågældende stilladstypes brugsanvisning, skal der for den valgte stilladskonstruktion foreligge en konstruktionsberegning, der indeholder specifikation over den påtænkte opstilling. Konstruktionsberegningen skal indeholde en styrke- og stabilitetsberegning.

Bemærkninger til klagen

I har anført i klagen, at de ansattes arbejde og færden er udeladt af begge påbud, og påbuddet beskriver ikke den enorme overbelastning, som stilladset var udsat for. Stilladset viste ikke tegn på svaghed eller ustabilitet, og der var ingen menneskeliv i fare.

Nævnet skal bemærke, at Arbejdstilsynets ved tilsynsbesøget den 22. juni 2020 alene foretog tilsyn af opstillingen af stillads på byggepladsen [adresse udeladt]. Afgørelserne af 24. juni 2020 omfatter derfor kun påbud vedrørende udbedring af de mangler ved opstillingen af stilladset, som Arbejdstilsynet konstaterede. Afgørelserne er truffet på baggrund af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler og ikke om arbejdets udførelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal i øvrigt henvise til begrundelsen for afgørelsen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Oplysninger i sagen

Nævnet har afgjort sagen ud fra de akter, som nævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Regler

Her er de regler, nævnet har afgjort sagen efter.

Love og bekendtgørelser

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

- § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020.

Om tekniske hjælpemidler

- § 45, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020.
- § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

Om stilladser

- § 17, stk. 1, pkt. 6.11 i bekendtgørelse nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer og bilag 1.

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. I kan finde reglernes fulde ordlyd på www.retsinformati-on.dk

Kopi er sendt til:

[Adressat udeladt]

Lovuddrag

lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 om lov om arbejdsmiljø,

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

...

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

...

Kapitel 3

Særlige bestemmelser

§ 17. For anvendelsen af de i bilag 1 nævnte tekniske hjælpemidler gælder foruden §§ 4-16 detailreglerne fastsat i bilaget.

...

Bilag 1

Detailregler, jf. § 17, stk. 1

...

6.

Tekniske hjælpemidler der stilles til rådighed for midlertidigt arbejde i højden

...

Stilladser

...

6.11 Hvis stilladset ikke er opstillet i en standardopstilling efter den pågældende stilladstypes brugsanvisning, skal der for den valgte stilladskonstruktion foreligge en konstruktionsberegning, der indeholder specifikation over den påtænkte opstilling. Konstruktionsberegningen skal indeholde en styrke- og stabilitetsberegning.

...