

KEN nr 9681 af 07/09/2023 (Gældende)

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at informere ejeren af elevatoren om manglerne eller uregelmæssighederne ved denne. Hvis mangler eller uregelmæssigheder havde betydning for sikkerheden, skulle den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks. (Særlige tekniske hjælpemidler - elevator, eftersyn, orientering om mangler)

Ministerium: Social- og Boligministeriet

Journalnummer: 23-5862

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at informere ejeren af elevatoren om manglerne eller uregelmæssighederne ved denne. Hvis mangler eller uregelmæssigheder havde betydning for sikkerheden, skulle den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks. (Særlige tekniske hjælpemidler - elevator, eftersyn, orientering om mangler)

Resume

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at elevatoren opstillet i et trænings- og aktivitetscentret var en godselevator omfattet af bekendtgørelse nr. 461 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Nævnet vurderede desuden, at det var en væsentlig mangel, at der ikke var en gyldig inspektionsattest. Det havde betydning for sikkerheden, at elevatoren ikke var forsynet med en gyldig inspektionsattest. Den certificerede sagkyndige virksomhed skulle have informeret ejeren af elevatoren herom.

Nævnet lagde vægt på, at elevatoren var løftemateriel, som betjente fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, og som bevægede sig langs faste styreskiner. Der var dermed tale om en elevator, som var omfattet af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

I har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af den 30. november 2022 om orientering om mangler på elevator.

Arbejdsmiljøklagenævnet har nu afgjort sagen på møde den 30. maj 2023.

Resultatet er:

- Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 30. november 2022 med påbud til jer om straks at informere ejeren af elevatoren opstillet på adressen [adresse udeladt] om manglerne eller uregelmæssighederne ved denne. Hvis mangler eller uregelmæssigheder har betydning for sikkerheden, skal den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks.

Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Arbejdstilsynet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at elevatoren opstillet i trænings- og aktivitetscentret hos [adresse udeladt] er en godselevator omfattet af bekendtgørelse nr. 461 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Nævnet vurderer desuden, at det er en væsentlig mangel, at der ikke var en gyldig inspektionsattest. Det har betydning for sikkerheden, at elevatoren ikke var forsynet med en gyldig inspektionsattest. I skulle have informeret ejeren af elevatoren herom.

Hvad er afgørende for resultatet

Nævnet lægger vægt på, at elevatoren – opstillet i trænings- og aktivitetscentret i [navn udeladt] – er løftemateriel, som betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, og som bevæger sig langs faste styreskiner. Der er dermed tale om en elevator, som er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Det følger af bekendtgørelsen, at en elevator ikke må bruges uden en gyldig inspektionsattest. Arbejdstilsynet konstaterede, at elevatoren ikke var forsynet med en gyldig inspektionsattest.

Det følger også af bekendtgørelsen, at I skal kontrollere, at datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet (og dermed er gyldig), og hvis der ikke foreligger en gyldig inspektionsattest, skal I orientere ejeren herom. Ejeren oplyste, at I ikke havde oplyst, at de ikke måtte bruge elevatoren.

Om reglerne

Det følger af arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes, så sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det følger af reglerne om anvendelse af elevatorer, at elevatorer er løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskiner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskiner, og som er beregnet til at transportere personer, personer og gods, eller gods alene.

Godselevatorer er fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods, og hvor betjeningspanelet er utilgængeligt fra elevatorstolen.

Det følger desuden af regler, at ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, eller datoen for førstkommande inspektion er overskredet, jf. § 33.

Ved kontrol af elevator skal den certificerede sagkyndige virksomhed kontrollere, at datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet.

Det følger endvidere af reglerne, at hvis den, der regelmæssigt tilser elevatoren, har fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren.

Bemærkninger til Arbejdstilsynets sagsbehandling

Nævnet finder, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for afgørelsen tydeligere skulle have påpeget, hvilke konkrete mangler, som ejeren skulle informeres om.

Det kan ikke føre til et andet resultat, da overtrædelsen i sagen ligger inden for de allerede citerede bestemmelsers ordlyd, og Arbejdstilsynet i sin genvurdering af sagen den 17. januar 2023 har beskrevet, hvilken mangel, der er tale om, hvorfor I har haft mulighed for at kommentere på dette under nævnets behandling af sagen

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Oplysninger i sagen

Nævnet har afgjort sagen ud fra de akter, som nævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Regler

Her er de regler, nævnet har afgjort sagen efter.

Love og bekendtgørelser

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

- § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

Om anvendelse af elevator

- § 45, stk. 1, i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
- § 1, stk. 2, pkt. 3, § 4, nr. 4, § 18, § 23, § 25, stk. 1, jf. bilag 3, A, pkt. 9 og § 27, i bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. I kan finde reglernes fulde ordlyd på www.retsinformati-on.dk

Kopi sendt til:

Lovuddrag

Bekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen:

1. Personellevatorer og person-godsellevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet.
2. Personellevatorer og person-godsellevatorer, der ikke er CE-mærket.
3. Godsellevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg, eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden.
4. Rulletrapper og -fortove.
5. Løfteplatforme til persontransport.
6. Tandhjulsbaner til persontransport.
7. Trappeløbelevatorer til persontransport.
8. Paternosterelevatorer.
9. Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1. ...
2. ...
3. Elevator: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskiner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskiner, og som er beregnet til at transportere:
 - a) personer,
 - b) personer og gods, eller
 - c) gods alene.
4. Godselevator: Fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods, og hvor betjeningspanelet er utilgængeligt fra elevatorstolen.
5. ...

Kapitel 4

Krav efter ibrugtagning

§ 18. Ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, eller datoen for førstkommende inspektion er overskredet, jf. § 33.

Regelmæssigt tilsyn

§ 23. Har den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 22, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren.

Kontrol

§ 25. Ved kontrollen skal den certificerede sagkyndige virksomhed som minimum kontrollere de forhold, der fremgår af bilag 3.

§ 27. Har den certificerede sagkyndige virksomhed ved en kontrol, jf. §§ 24-26, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når kontrollen slutter, er den certificerede sagkyndige virksomhed ansvarlig for, at informere ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine om manglerne eller uregelmæssighederne.

Stk. 2. Hvis mangler eller uregelmæssigheder, jf. stk. 1, har betydning for sikkerheden skal den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks.

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

A. Generelle krav

Ved kontrol af elevator, rulletrappe og lignende maskine skal det kontrolleres, at

1. elevator, rulletrappe og lignende maskine kan benyttes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
2. ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,
3. at der ikke er foretaget ændringer i opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine,
4. elevator, rulletrappe og lignende maskine kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til,
5. der ikke konstateres skader eller mangler, som nødvendiggør en reparation,
6. sikkerhedsanordninger, der ikke er nævnt under afsnit B og C, fungerer tilfredsstillende,
7. kommunikations- og alarmanlæg fungerer tilfredsstillende,
8. skilte og mærkning er intakte, og
9. datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet, jf. § 33.