



Lovtidende A

2023

Udgivet den 17. juni 2023

16. juni 2023.

Nr. 810.

Bekendtgørelse om afbrænding af kulbrinter

I medfør af § 10 a og § 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019, som ændret ved lov nr. 744 af 13. juni 2023, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1366 af 28. september 2022 om Energi-styrelsens opgaver og beføjelser:

Afbrænding af kulbrinter

§ 1. Ved virksomhed forbundet med tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven) er rutinemæssig afbrænding af kulbrinter forbudt.

Stk. 2. Rutinemæssig afbrænding af kulbrinter er afbrænding af kulbrinter, der ikke er omfattet af § 2.

§ 2. Afbrænding af kulbrinter er kun tilladt i følgende situationer:

- 1) i tilfælde af en nødsituation eller en funktionsfejl, eller
- 2) hvis det er uundgåeligt og strengt nødvendigt af hensyn til sikkerhed, drift, opførelse, reparation, vedligeholdelse, demontering, produktionstest eller prøvning af komponenter eller udstyr.

Stk. 2. Afbrænding af kulbrinter i henhold til stk. 1, nr. 2, omfatter følgende særlige situationer, hvor afbrænding ikke helt kan undgås:

- 1) ved fjernelse eller oprensning af væskeansamling i en brønd ved atmosfærisk tryk,
- 2) under måling eller prøveudtagning af en lagertank eller anden lavtryksbeholder,
- 3) under reparation, vedligeholdelse og demontering,
- 4) under en brøndtest,
- 5) under en pakkerlægetest,
- 6) under en produktionstest,
- 7) hvor metanholdig gas ikke opfylder en given rørlednings specifikationer for gas,
- 8) under idriftsættelse af rørledninger, udstyr eller anlæg,
- 9) under pigging, demontering eller rensning af en rørledning med henblik på reparation eller vedligeholdelse, og
- 10) andre tilfælde, hvor afbrænding af kulbrinter er uundgåeligt og strengt nødvendigt af hensyn til sikkerhed, drift, opførelse, reparation, vedligeholdelse, demonte-

ring, produktionstest eller prøvning af komponenter eller udstyr.

Stk. 3. Hvis afbrænding er tilladt i henhold til stk. 1 og 2, må operatøren kun foretage afbrænding, hvis reinjektion, anvendelse på stedet, lagring til senere brug eller udbud af metanholdig gas til salg på et marked ikke er mulig af andre årsager end økonomiske hensyn.

Rapportering vedrørende afbrænding af kulbrinter

§ 3. Operatøren underretter klima-, energi- og forsyningsministeren om afbrændingshændelser, som:

- 1) er forårsaget af en nødsituation eller en funktionsfejl, eller
- 2) varer i alt otte timer eller mere inden for 24 timer som følge af en enkelt hændelse, bortset fra kontrolleret afbrænding, som finder sted under nedlukninger, og som indberettes i årsrapporten.

Stk. 2. Den underretning, der er nævnt i stk. 1, foretages straks efter hændelsen og senest 48 timer efter hændelsens start eller det tidspunkt, hvor operatøren blev bekendt hermed.

§ 4. Operatøren underretter hvert år senest den 31. januar klima-, energi- og forsyningsministeren, om volumen af afbrændingen af kulbrinter i det foregående år.

Stk. 2. Volumen skal angives separat for afbrænding af kulbrinter omfattet af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, nr. 1, og for al anden afbrænding. Rapporteringen kan helt eller delvist ske som led i rapporteringen efter § 7 i bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund.

§ 5. Med bøde eller fængsel indtil fire måneder straffes den, der overtræder forbuddet i § 1, stk. 1, eller rapporteringsforpligtelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2. Rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, som er påbegyndt inden denne bekendtgørelses ikrafttrædelse, er

omfattet af de hidtil gældende regler indtil den 1. januar 2024.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 16. juni 2023

LARS AAGAARD

/ Stig Uffe Pedersen